

Edité le : 08/07/2022

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

2 RUE DES SABLES
41140 THESEE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE22-108065	Analyse demandée par :	ARS Centre DT DU LOIR ET CHER	
Identification échantillon :	LSE2207-44046-1	N° Prélèvement :	00100331	
N° Analyse :	00110848			
Nature:	Eau de distribution			
Point de Surveillance :	LES ECARTS	Code PSV :	0000001312	
Localisation exacte :	4 de Courtillet M Duvoux StRomain sur Cher			
Dept et commune :	41 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER			
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 47,3272644500	Y :	1,3685771000	
UGE :	0123 - SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS			
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE			
Type de visite :	D1	Type Analyse :	AUTRE	
Nom de l'exploitant :	SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS		Motif du prélèvement :	S1
	2 RUE DES SABLES			
	41140 THESEE			
Nom de l'installation :	ST ROMAIN SUR CHER	Type :	UDI	
Prélèvement :	Prélevé le 07/07/2022 à 08h53 Réception au laboratoire le 08/07/2022		Code :	000669
	Prélevé par CARSO LSEHL / TRAN Martine			
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine			
	Flaconnage CARSO-LSEHL			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 08/07/2022

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Caractéristiques organoleptiques							
Turbidité	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2 #

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 08/07/2022

Identification échantillon : LSE2207-44046-1

Destinataire : SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Bernard CASTAREDE
Ingénieur de Laboratoire

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line extending to the right and a small dot at the end of the line.